

## 活動主題：各教學場所採光良好

活動名稱	各教學場所採光良好		
活動地點	班級教室		
參與人員	全校學生		
			
每學期進行班級黑板照明檢查，黑板不低於 500 米燭光	每學期進行班級桌面照明檢查，桌面不低於 350 米燭光		
			
每學期進行班級桌面照明檢查，桌面不低於 350 米燭光	每學期進行班級桌面照明檢查，桌面不低於 350 米燭光		
			
每學期進行班級桌面照明檢查，桌面不低於 350 米燭光	每學期進行班級桌面照明檢查，桌面不低於 350 米燭光		

# 活動主題：各教學場所採光良好

活動名稱	各教學場所採光良好
活動地點	班級教室
參與人員	學生
	
每學期進行班級桌面照明檢查，桌面不低於350米燭光	每學期進行班級桌面照明檢查，桌面不低於350米燭光
	
每學期進行班級桌面照明檢查，桌面不低於350米燭光	每學期進行班級黑板照明檢查，黑板不低於500米燭光
	
每學期進行班級黑板照明檢查，黑板不低於500米燭光	每學期進行班級黑板照明檢查，黑板不低於500米燭光

# 活動主題：各教學場所採光良好

活動名稱	各教學場所採光良好
活動地點	班級教室
參與人員	學生



每學期進行班級黑板照明檢查，黑板不低於500米燭光



每學期進行班級黑板照明檢查，黑板不低於500米燭光



每學期進行班級桌面照明檢查，桌面不低於350米燭光

【102 學生度上學期】

班級	黑板結果		損壞燈管	備註
	晴天	陰天		
一1	+	+	0	上課請開燈
一2	+	+	0	上課請開燈
一3	+	+	0	上課請開燈
一4	+	+	0	上課請開燈
二1	+	+	0	上課請開燈
二2	+	+	0	上課請開燈
二3	+	+	0	上課請開燈
二4	+	+	0	上課請開燈
三1	+	+	0	上課請開燈
三2	+	+	0	上課請開燈
三3	+	+	1	損壞燈管請維修

1. 不合格的教室，請更新燈管照明  
2. 損壞燈管，請維修

註明：(+) 合格 (—) 不合格

測量人員：張寶文 單位主務：李海濤 總務主任：李海濤 校長：李海濤

每學期製成班級黑板及桌面照明檢查總表，有照明度不合格或燈管故障時，知會總務處主任更換燈管

班級	黑板結果		損壞燈管	備註
	晴天	陰天		
一2	+	+	0	黑板照明不夠，上課請開燈
一3	—	+	1	損壞燈管請維修
二1	+	+	2	損壞燈管請維修
二2	—	+	2	黑板照明不夠，上課請開燈 損壞燈管請維修
二3	+	+	2	損壞燈管請維修
三1	+	+	2	損壞燈管請維修
三2	—	+	0	黑板照明不夠，上課請開燈
三3	—	+	5	黑板照明不夠，上課請開燈 損壞燈管請維修

1. 不合格的教室，請更新燈管照明  
2. 損壞燈管，請維修

註明：(+) 合格 (—) 不合格

測量人員：張寶文 單位主務：李海濤 總務主任：李海濤 校長：李海濤

每學期製成班級黑板及桌面照明檢查總表，有照明度不合格或燈管故障時，知會總務處主任更換燈管

班級	黑板結果		損壞燈管	備註
	晴天	陰天		
一1	—	+	0	黑板照明不夠，上課請開燈
一2	—	+	0	黑板照明不夠，上課請開燈 少一座黑板照明燈，請加裝維修
一3	—	+	0	黑板照明不夠，上課請開燈
二1	+	+	1	損壞燈管請維修
二2	—	+	0	黑板照明不夠，上課請開燈
二3	—	+	1	損壞燈管請維修
三1	—	+	0	黑板照明不夠，上課請開燈 少一座黑板照明燈，請加裝維修

每學期製成班級黑板及桌面照明檢查總表，有照明度不合格或燈管故障時，知會總務處主任更換燈管