

活動主題：提供恰當的照明系統及確保光線充足

(各教學場所採光良好)

活動名稱	各教學場所提供恰當的照明系統及確保光線充足
活動地點	班級教室
參與人員	學生
	
每學期進行班級桌面照明檢查，桌面不低於350 米燭光	每學期進行班級桌面照明檢查，桌面不低於350 米燭光
	
每學期進行班級桌面照明檢查，桌面不低於350 米燭光	每學期進行班級黑板照明檢查，黑板不低於500 米燭光
	
每學期進行班級黑板照明檢查，黑板不低於500 米燭光	每學期進行班級黑板照明檢查，黑板不低於500 米燭光

活動主題：提供恰當的照明系統及確保光線充足

(各教學場所採光良好)

活動名稱	各教學場所提供恰當的照明系統及確保光線充足
活動地點	班級教室
參與人員	學生



每學期進行班級黑板照明檢查，黑板不低於500米燭光



每學期進行班級黑板照明檢查，黑板不低於500米燭光



每學期進行班級桌面照明檢查，桌面不低於350米燭光

【102 學年度 1 學期】

班級	晴天		陰天		損壞燈管	備註
	黑板	教室桌子	黑板	教室桌子		
一-1	+	+			0	上課請開燈
一-2	+	+			0	上課請開燈
一-3	+	+			0	上課請開燈
一-4	+	+			0	上課請開燈
二-1	+	+			0	上課請開燈
二-2	+	+			0	上課請開燈
二-3	+	+			0	上課請開燈
二-4	+	+			0	上課請開燈
三-1	+	+			0	上課請開燈
三-2	+	+			0	上課請開燈
三-3	+	+			1	損壞燈管請維修

1. 不合格的教室，請更新燈管照明
2. 損壞燈管，請維修
註明：(+) 合格 (—) 不合格
測量人員：陳淑賢 單位主任：黃國祥 總務主任：黃國祥 校長：黃國祥

每學期製成班級黑板及桌面照明檢查總表，有照明度不合格或燈管故障時，知會總務處主任更換燈管

一-2	+	+			0	
一-3	—	+			1	黑板照明不夠，上課請開燈 損壞燈管請維修
二-1	+	+			2	損壞燈管請維修
二-2	—	+			2	黑板照明不夠，上課請開燈 損壞燈管請維修
二-3	+	+			2	損壞燈管請維修
三-1	+	+			2	損壞燈管請維修
三-2	—	+			0	黑板照明不夠，上課請開燈
三-3	—	+			5	黑板照明不夠，上課請開燈 損壞燈管請維修

1. 不合格的教室，請更新燈管照明
2. 損壞燈管，請維修
註明：(+) 合格 (—) 不合格
測量人員：陳淑賢 單位主任：黃國祥 總務主任：黃國祥 校長：黃國祥

每學期製成班級黑板及桌面照明檢查總表，有照明度不合格或燈管故障時，知會總務處主任更換燈管

班級	晴天		陰天		損壞燈管	備註
	黑板	教室	黑板	教室		
一-1	—	+			0	黑板照明不夠，上課請開燈
一-2	—	+			0	黑板照明不夠，上課請開燈 少一座黑板照明燈，請加裝維修
一-3	—	+			0	黑板照明不夠，上課請開燈
二-1	+	+			1	損壞燈管請維修
二-2	—	+			0	黑板照明不夠，上課請開燈
二-3	—	+			1	黑板照明不夠，上課請開燈 損壞燈管請維修
三-1	—	+			0	黑板照明不夠，上課請開燈 少一座黑板照明燈，請加裝維修

每學期製成班級黑板及桌面照明檢查總表，有照明度不合格或燈管故障時，知會總務處主任更換燈管