

活動主題：各教學場所採光良好

| | |
|------|--------------------------|
| 活動名稱 | 各教學場所採光良好(每學年定期檢測合格 2 次) |
| 活動地點 | 教室 |
| 參與人員 | 全校學生 |



每學期進行班級桌面照度檢查，
黑板不低於 350 米燭光



護理師逐班進行班級桌面照度檢查工作



護理師進行班級桌面照度檢查中



訓練視力保健小志工
進行班級桌面照度檢查登記工作



護理師利用下課時間進行班級桌面照度檢查中



護理師進行班級桌面照度檢查中

活動主題：各教學場所採光良好

| | |
|------|--------------------------|
| 活動名稱 | 各教學場所採光良好(每學年定期檢測合格 2 次) |
| 活動地點 | 教室 |
| 參與人員 | 全校學生 |



每學期進行黑板照度檢查，
黑板不低於 500 米燭光



護理師進行黑板照度檢查中



護理師每學期進行黑板照度檢查工作



護理師每學期進行黑板照度檢查，
黑板不低於 500 米燭光




訓練視力保健小志工
進行班級黑板照度檢查登記工作



護理師利用下課時間進行黑板照度檢查，
黑板不低於 500 米燭光



活動主題：各教學場所採光良好

| | |
|------|--------------------------|
| 活動名稱 | 各教學場所採光良好(每學年定期檢測合格 2 次) |
| 活動地點 | 教室 |
| 參與人員 | 全校學生 |





每學期製成班級黑板及桌面照明檢查班級總表，並標示照明度不足或燈管故障，再通知總務處主任知悉以更換燈管

每學期製成班級黑板及桌面照明檢查總表，呈閱學務主任、總務主任、校長知悉



每學期製成班級黑板及桌面照明檢查總表，呈閱學務主任、總務主任、校長知悉

每學期製成班級黑板及桌面照明檢查總表，有照明度不足或燈管故障時，知會總務處主任知悉以更換燈管



每學期製成班級黑板及桌面照明檢查總表存檔備查

每學期製成班級黑板及桌面照明檢查班級總表，並標示照明度不足或燈管故障，再通知總務處主任知悉以更換燈管