活動主題:製成黑板及桌面檢查總表.有不合格時.通知總務處更換燈管


活動名稱	製成黑板及桌面檢查總表. 有不合格時. 通知總務處更換燈管
活動地點	班級教室
參與人員	總務處維修人員



每學期進行班級黑板照明檢查,黑板不低 於 500 米燭光



每學期進行班級黑板照明檢查,黑板不低於500 米燭光



每學期進行班級桌面照明檢查,桌面不低 於 350 米燭光



每學期製成班級黑板及桌面照明檢查 總表,有照明度不合格或燈管故障時, 知會總務處主任更換燈管



每學期製成班級黑板及桌面照明檢查 總表,有照明度不合格或燈管故障時, 知會總務處主任更換燈管

			制元和米					備註
11	班 极	晴 天		除天			損壞燈管	
		黑 板	教室	黑板	数	室		
	-1	1-	+				0	黑板照明不夠上課請開檢
	-2	-	+				0	黑板網明不夠上譯請開燈 少一座黑板照明燈.請加 裝維修
	-3	-	+				0	黑板照明不夠。上課請開燈
	=1	+	+				1	損壞燈管請維修
1	=2	-	+				0	黑板照明不夠、上課請開燈
-	=3	-	+				1	黑板照明不夠、上踝調開檢 損壞燈管請維修
	≡1	-	+				0	黑板照明不夠,上課請開燈 少一座黑板照明燈.請加裝 修

每學期製成班級黑板及桌面照明檢查 總表,有照明度不合格或燈管故障時, 知會總務處主任更換燈管