

【附件2】

臺南市107學年度後壁國民中學「照度檢查紀錄」
健康促進相關增能活動成果表

照度檢查紀錄				
活動名稱	參加對象	學生	家長	教職員工
107.11月及 108.3月	參加人數	187	-	-
簡述活動內容	每學期均由校護以照度計測量黑板與桌面的光度。			

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)	
	
說明：照度計及每學期測光實影紀錄	說明：照度計及每學期測光實影紀錄
	
說明：照度計及每學期測光實影紀錄	說明：照度計及每學期測光實影紀錄

臺南市107學年度後壁國民中學「照度檢查紀錄」
健康促進相關增能活動成果表

活動名稱	照度檢查紀錄				
活動日期	參加對象		學生	家長	教職員工
107年11月8日	參加人數		187	-	
簡述活動內容	每學期均由校護以照度計測量黑板與桌面的光度。				

佐證資料(測光紀錄表，每學期一次)

班級	晴天		陰天		損壞燈管	備註
	黑板	教室桌子	黑板	教室桌子		
一 1	+	+			0	上課請開燈
一 2	+	+			1	上課請開燈 損壞燈管請維修
一 3	+	+			3	上課請開燈 損壞燈管請維修
一 4	+	+			0	上課請開燈
二 1	+	+			0	上課請開燈
二 2	+	+			0	上課請開燈
二 3	+	+			0	上課請開燈
二 4	+	+			2	上課請開燈 損壞燈管請維修
三 1	+	+			2	上課請開燈 損壞燈管請維修
三 2	+	+			0	上課請開燈
三 3	+	+			1	上課請開燈 損壞燈管請維修
三 4	+	+			0	上課請開燈

1. 不合格的教室，請更新燈管照明
2. 損壞燈管，請維修

註明：(+) 合格 (—) 不合格

測量人員 **張寶文** 單位主管 **郭奇達** 總務主任 **鄭博文** 校長 **黃寶華**